

TỈNH ỦY NINH BÌNH
BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số: CV/BPTTH
V/v mời quan tâm báo giá thiết bị, vật tư

Ninh Bình, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp cung cấp vật tư, thiết bị

Báo và Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ sửa chữa bộ lưu điện công suất 20KVA, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Báo và Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Công nghệ.
 - Số điện thoại: 0913.294.767
 - Email: toanthangntv@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về Phòng Kỹ thuật – Công nghệ, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình (*Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo – Phường Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình*).
 - Đồng thời các nhà cung cấp gửi bản scan và file mềm báo giá về địa chỉ gmail: toanthangntv@gmail.com
 - Thời điểm nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (*thời điểm báo có thư đến*).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07/8/2026 đến trước 17h00 ngày 14/8/2026.

(Các báo giá đến sau thời điểm trên sẽ không được xem xét).

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày gửi báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu (*có phụ lục kèm theo*).
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp.
 - Địa điểm cung cấp: Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình (cơ sở 2) (*Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo – Phường Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình*).
 - Vận chuyển, sửa chữa thay thế vật tư, vận hành thử, đo kiểm và bàn giao tại Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình (cơ sở 2).
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

- Tạm ứng: Không.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, sau khi bên mua nhận được đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ theo quy định.

Báo và Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình trân trọng thông báo và kính mời các Công ty, doanh nghiệp có đầy đủ năng lực quan tâm tham gia.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Báo điện tử - NDS (để đăng tải thông báo trên trang TTĐT địa chỉ nbtv.vn);
- Lưu VT.

K/TGIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sải

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn -CV/BPTTH ngày tháng 8 năm 2026
của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông tin yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Ắc quy 12V100Ah	- Loại Acquy: Khô, kín khí, không cần bảo dưỡng - Điện áp danh định: 12VDC - Dung lượng: 100Ah - Kích thước(Dài x Rộng x Cao+ Tổng Cao): 329,5 x 172,3 x 215 x 222(mm) - Khối lượng: 31.3kg - Điện áp nạp tăng cường: 14.4-15V - Điện áp nạp duy trì: 13.5-13.8V - Nội trở: $\leq 4m\Omega$ - Đầu cực: M8 Bolt - Vật liệu vỏ: ABS, UL94-V0 - Tuổi thọ thiết kế: 10-12 năm	Cái	32
2	Tủ đựng ắc quy (Bao gồm tủ và bộ cáp kết nối ắc quy cho UPS C3PRO20KS-LCD (100/120Ahx32))	- Sức chứa: 16 bình ắc quy loại 12V100Ah - Cấu trúc tủ: 4 tầng - Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm): 1328 x 450 x 900 - Trọng lượng vỏ tủ (kg): 90kg - Chất liệu: Thép - Loại sơn: Tĩnh điện - Cáp kết nối ắc quy cho UPS C3PRO20KS-LCD: loại cáp đúc sẵn theo tiêu chuẩn của hãng. + Các đầu dây được đúc sẵn theo chuẩn công nghiệp, giúp tăng khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa và đảm bảo độ bền trong môi trường vận hành cường độ cao. + Tiết diện lõi: lõi đồng nguyên chất có tiết diện 10mm² + Phụ kiện đi kèm: các đầu cosse (đầu cos M8); mũ chụp bảo vệ điện cực (Nắp	Cái	01

		chụp ắc quy 5-18-62) để tránh bụi, nước, ngăn chập cháy.		
3	Kiểm tra, sửa chữa thay thế hệ thống ắc quy cho bộ lưu điện 3C3PRO 20KS	- Kiểm tra xác định tình trạng UPS; - Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng UPS; - Nhân công sửa chữa thay thế toàn bộ Acquy cho UPS; - Chạy thử, đo kiểm tra thông số kỹ thuật sau khi sửa chữa thay thế ắc quy cho UPS	Lần	01